





## En Nedgia trabajamos para garantizar su seguridad

Le explicamos las comprobaciones que nuestro técnico hará en la visita de la inspección de la instalación de gas

<p>La instalación de gas <b>no tiene fugas.</b></p>	 <p>Podría implicar el cierre total.</p>		<p>La <b>ventilación</b> de los <b>espacios</b> donde están los aparatos de gas es correcta.</p>
<p>El nivel de <b>monóxido</b> de carbono <b>emitido</b> por calderas/calentadores no supera los límites.</p>	 <p>Podría implicar el cierre parcial.</p>		<p>Los <b>dispositivos de seguridad</b> de los aparatos de gas funcionan correctamente.</p>
<p>Los <b>aparatos</b> de gas están correctamente <b>conectados</b> a la instalación de gas.</p>	 <p>Podría implicar el cierre parcial.</p>		<p>El <b>contador de gas</b> está colocado de manera segura y con ventilación suficiente.</p>
<p>Los <b>gases</b> generados por calderas/calentadores se <b>evacúan</b> correctamente.</p>	 <p>Podría implicar el cierre parcial.</p>		<p>El <b>estado de las tuberías</b> de gas es correcto, en las zonas visibles y accesibles.</p>

Como resultado de las comprobaciones:



Sin anomalías

Con anomalías

principales

secundarias

→

→

**Entrega del Certificado de Inspección Periódica**

**Entrega del Informe de Anomalías**

Un instalador autorizado deberá corregir y entregarnos el Justificante de Corrección de Anomalías. Instaladores disponibles en [www.sede.minetur.gob.es](http://www.sede.minetur.gob.es)


En caso de anomalías, corríjalas lo antes posible, con un plazo máximo de 6 meses. Recuerde que es por su seguridad.

## Le recordamos las buenas prácticas en el uso del gas


**Si huele a gas**

					
Llave, posición de cierre	No encienda la luz.	Abra las ventanas.	Asegure que la cocina está apagada.	No encienda cerillas, ni use encendedores.	No fume.


**Estado de los tubos flexibles de conexión**

	
El tubo indica su fecha de caducidad.	Flexibles de seguridad para aparatos de gas móviles.

**Color de la llama de la cocina**

	
Llama estable y azul es correcta.	Llama naranja es incorrecta.

**Ventilación de las estancias/ubicación con equipos de gas**

		
Tenga rejillas de ventilación donde se encuentren los aparatos de gas y el contador		En baños y dormitorios están prohibidos los aparatos de gas no estancos.

**Si detecta algo incorrecto contacte con su instalador autorizado de gas.**

Puede localizar uno en [www.sede.minetur.gob.es](http://www.sede.minetur.gob.es)